

Lokaal Hengelo
T.a.v. de heer G. Dedecker
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Beantwoording raadsvragen brandveiligheid containerwoningen	3599013		6 juni 2023

Geachte heer Dedecker,

Bedankt voor uw schriftelijke vragen inzake de brandveiligheid van de containerwoningen die zijn geplaatst aan de Sportlaan Driene in Hengelo. U stelt de volgende vragen, waar wij achtereenvolgens antwoord op geven.

Vraag 1:

Zijn de woningen voorzien van brandveilige (vertragende) materialen?

Ja, deze zijn voorzien van brandwerende materialen.

Vraag 2:

Zijn de woningen voorzien van een rookmelder en brandblusser?

Ja, alle woningen zijn voorzien van een standalone rookmelder (tegenwoordig standaard eis voor alle woningen). Het gebouw is/wordt voorzien van een sprinklerinstallatie, de aanwezigheid van brandblussers in de woningen is verder niet vereist.

Vraag 3:

Als er een brand uitbreekt welke snel om zich heen kan slaan, is er dan een vluchtroute cq extra uitgang? Zo nee, wordt er voorlichting gegeven bij verhuur over wat men kan doen als er snel brand uitbreekt?

Ja, vanuit de voordeur kan naar twee zijden worden gevlucht. Tevens kan naar een balkon worden gevlucht vanwaar eventueel een evacuatie kan plaatsvinden. Indien wenselijk kan de Brandweer Twente desgevraagd voorlichting geven met betrekking tot brandveiligheid.

Vraag 4:

Is de brandweer betrokken geweest cq gevraagd om bouwtechnisch advies bij deze bouw/aanbesteding?

Ja, de brandweer is voor advies gevraagd en heeft hierop geadviseerd.

Vraag 5:

Kan het college van B&W garanderen dat de mensen die hier 'gestapeld' wonen veilig weggkomen bij een dergelijke calamiteit als brand?

De woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit voor wat betreft tijdelijke bouwwerken. Met betrekking tot de brandveiligheid is een sprinklerinstallatie aanvullend vereist ten behoeve van de aanwezige brandwerendheid.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074


Bladnummer

2


Zaaknummer Uw kenmerk

3599013

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris, de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074